

Tillegg A (normativt)

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikehold skal utføres etter intervaller gitt i tabell A.1

Tabell A.1 – Vedlikeholdsintervaller

Type håndsløkker	Ettersyn		Kontroll Standardens tillegg B		Service Standardens tillegg C
	i bolig	for øvrige	i bolig År	for øvrige År	År
Vann, skum og vannbasert	halvårlig	kvartalsvis	5	1	5
Pulver (trykkkladd)	halvårlig	kvartalsvis	5	1	10
Pulver (med patron)	halvårlig	kvartalsvis	5	1	10
CO ₂	halvårlig	kvartalsvis	5	1	10
MERKNAD Tallene angir antall år mellom hvert vedlikehold.					

Intervallene for nye apparater regnes fra produksjonsåret som er gravert i beholderen.

Det kan være aktuelt å vurdere hyppigere vedlikehold ut fra hvilket miljø håndsløkkeren er plassert i, og hvilket objekt den skal beskytte i henhold til en risikovurdering.

Ved utføring av service foretas også ordinært kontrollarbeid etter tillegg B.

Utbytting av deler på håndsløkkeren i mellomliggende perioder skal ikke innvirke på intervallene.

Hvis produsentens eller lisensinnehavers anbefaling for bytte av slokkemiddel er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen, skal denne anbefalingen følges.